

ふくしま医療機器開発支援センター電力使用実績・予定使用電力量

1 使用実績（2024年1月1日から2024年12月31日）

使用電力量 (kWh)	2024年												合計 (kWh)
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	270,655	267,019	273,987	231,952	270,115	323,765	375,372	367,037	338,573	302,129	216,722	266,489	3,503,815
ピーク							42,241	40,302	33,736				116,279
夏季昼間							148,185	143,504	121,141				412,830
その他季昼間	116,768	125,870	132,224	105,928	116,457	159,999				153,023	100,989	121,066	1,132,324
休日・夜間	153,887	141,149	141,763	126,024	153,658	163,766	184,946	183,231	183,696	149,106	115,733	145,423	1,842,382

契約電力650W	2024年												最大値 (KW)
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
常時電力	554	519	543	487	516	548	599	599	592	580	461	473	599

2 予定使用電力量等（2025年4月1日から2026年3月31日）

契約電力 (KW)	予定使用電力量 (kWh)												合計 (kWh)
	2025年										2026年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
常時電力650KW	232,100	270,200	323,800	375,500	367,300	338,700	302,300	216,800	266,600	270,700	267,100	274,100	3,505,200
ピーク	0	0	0	42,300	40,400	33,800	0	0	0	0	0	0	116,500
夏季昼間	0	0	0	148,200	143,600	121,200	0	0	0	0	0	0	413,000
その他季昼間	106,000	116,500	160,000	0	0	0	153,100	101,000	121,100	116,800	125,900	132,300	1,132,700
休日・夜間	126,100	153,700	163,800	185,000	183,300	183,700	149,200	115,800	145,500	153,900	141,200	141,800	1,843,000

(注1) 直近1年間の実績値から算定して予定値としているものであり、この値を上回り、又は下回ることがある。

契約種別	予定最大需要電力 (kW)												最大値 (KW)
	2025年										2026年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
常時電力	487	516	548	599	599	592	580	461	473	554	519	543	599

(注2) 直近1年間の実績値から算定して予定値としているもの等であり、この値を上回り、又は下回ることがある。ただし、契約電力値を超えないものとする。