

ふくしま医療機器開発支援センター電力使用実績・予定使用電力量

1 使用実績（2024年12月1日から2025年11月30日）

使用電力量 (kWh)	2024年	2025年											合計 (kWh)
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
	266,489	316,276	278,882	262,653	217,972	264,770	314,776	347,487	316,577	280,554	280,944	227,102	
ピーク								39,443	36,191	30,683			106,317
夏季昼間								136,498	119,394	106,554			362,446
その他季昼間	121,066	134,948	131,272	124,167	103,438	116,475	157,880				138,839	99,960	1,128,045
休日・夜間	145,423	181,328	147,610	138,486	114,534	148,295	156,896	171,546	160,992	143,317	142,105	127,142	1,777,674

契約電力620W													最大値 (KW)
	2024年	2025年											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
常時電力	473	593	540	521	456	524	540	590	568	534	499	484	593

2 予定使用電力量等（2026年4月1日から2027年3月31日）

契約電力 (KW) 常時電力620KW	予定使用電力量 (kWh)												合計 (kWh)
	2026年									2027年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	218,100	264,800	314,800	347,600	316,600	280,700	281,100	227,200	266,600	316,400	279,000	262,700	
ピーク	0	0	0	39,500	36,200	30,700	0	0	0	0	0	0	106,400
夏季昼間	0	0	0	136,500	119,400	106,600	0	0	0	0	0	0	362,500
その他季昼間	103,500	116,500	157,900	0	0	0	138,900	100,000	121,100	135,000	131,300	124,200	1,128,400
休日・夜間	114,600	148,300	156,900	171,600	161,000	143,400	142,200	127,200	145,500	181,400	147,700	138,500	1,778,300

（注1）直近1年間の実績値から算定して予定値としているものであり、この値を上回り、又は下回ることがある。

契約種別	予定最大需要電力 (kW)												最大値 (KW)	
	2026年										2027年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
常時電力	456	524	540	590	568	534	499	484	473	593	540	521	593	

（注2）直近1年間の実績値から算定して予定値としているもの等であり、この値を上回り、又は下回ることがある。ただし、契約電力値を超えないものとする。